

Protokoll Funktionstest

Tonfrequenzrundsteuerempfänger (TFRE)

Name Anlagenbetreiber:	
Adresse:	
Tel-Nr.	Email:
Anlagenstandort:	
Seriennummer des Tonfrequenz-Rundsteuerempfängers:	

Technische Einrichtung zur Leistungsreduzierung von Erzeugungsanlagen bis 100 kW (gemäß EEG-Gesetz)

Folgende Stufenabschaltungen des Tonfrequenz-Rundsteuerempfängers wurden an obigem Anlagenstandort überprüft:

Stufe	geprüft am	funktionstüchtig
K1. 100%		
K2. 60%		
K3. 30%		
K4. 0%		

Die Prüfung wurde durchgeführt von:

Stadtwerke Mengen / Fa. _____

(nicht zutreffendes bitte streichen bzw. Ergänzung der Firmenangaben)

Bemerkungen:

.....

.....

Ort, Datum

Unterschrift Prüfer

Name in Druckschrift