

Hochlastzeitfenster 2025 für atypische Netznutzung gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV

Hochlastzeitfenster für 2025 auf Basis Lastgangdaten September 2023 - August 2024				
Spannungsebene der Entnahmestelle	Frühling März-Mai	Sommer Juni-Aug.	Herbst Sept.-Nov.	Winter Dez.-Feb.
MS	kein Zeitfenster	kein Zeitfenster	08:15 - 12:45	07:30 - 12:00
MS/NS	13:00-13:45	12:30 - 15:15	kein Zeitfenster	kein Zeitfenster
NS	11:45 - 14:15	12:30 - 15:15	kein Zeitfenster	kein Zeitfenster

Die Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen gültig. Wochenenden, Feiertage und maximal ein Brückentag sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gelten grundsätzlich als Nebenzeiten.